

PROTOKÓŁ POKONTROLNY

Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Grójcu

z kontroli Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. W. S. Laskowskiego w Grójcu

Komisja Rewizyjna, działając na podstawie obowiązujących przepisów oraz planu pracy na rok 2025, przeprowadziła w dniach od 2 grudnia 2025 r. do 8 grudnia 2025 r. kontrolę w Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Grójcu. Kontrola obejmowała trzy główne obszary:

1. organizację pracy bibliotek,
2. funkcjonowanie instytucji,
3. gospodarkę finansową za rok 2025.

1. Budżet i gospodarka finansowa

W roku 2025 dotacja podmiotowa wyniosła 1 454 000 zł., w tym dotacja na Bibliotekę Powiatową finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Grójcu w wysokości 125 000 zł.

Z tego:

- na wynagrodzenia wraz z pochodnymi przeznaczono 972 211 zł na dzień 30.11.2025 r.
- na zakup księgozbioru i materiałów bibliotecznych przeznaczono 122 557 zł, z czego 37 692 zł otrzymano z dotacji zewnętrznej z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Komisja stwierdza prawidłowe, zgodne z przeznaczeniem wykorzystanie środków finansowych.

Jednocześnie odnotowano, że średnie wynagrodzenie pracownicze wynosi 5716 zł brutto co jest niskie w stosunku do obecnych kosztów życia, co może utrudniać stabilność kadrową oraz wpływać na atrakcyjność miejsc pracy w bibliotece publicznej.

Zaplanowano dotację podmiotową na 2026 rok w wysokości 1 525 000 zł, w tym dotacja na Bibliotekę Powiatową finansowaną przez Starostwo Powiatowe w Grójcu w wysokości 130 000 zł.

2. Czytelnictwo i funkcjonowanie Biblioteki

Komisja odnotowuje bardzo wysoką aktywność czytelniczną mieszkańców gminy.

Na dzień kontroli:

- wypożyczono 90 305 książek od początku roku,
- u czytelników pozostawało 6231 książek,
- Biblioteka jest otwarta również w soboty i długie weekendy. Przykładowo w sobotę dnia 15 listopada było 230 osób wypożyczających oraz 207 osób odwiedzających bibliotekę.

Wyniki te świadczą o dużym zaufaniu społecznym i ważnej roli, jaką Biblioteka pełni w życiu lokalnej społeczności.

3. Stwierdzone problemy organizacyjno-techniczne

Komisja stwierdziła istnienie poważnych zagrożeń dla ciągłości pracy instytucji wynikających ze stanu technicznego budynku oraz awarii podstawowej infrastruktury.

1. Awaria wentylacji

W trakcie kontroli potwierdzono trwałą awarię systemu wentylacji. Uszkodzeniu uległ sterownik odpowiedzialny za pracę całej instalacji. Ze względu na przestarzały charakter urządzenia:

- nie jest możliwy zakup nowego, kompatybilnego sterownika,
- naprawa częściowa jest niemożliwa.

Konieczna jest wymiana całej instalacji wentylacyjnej. Szacunkowy koszt prac wynosi szacunkowo około 20 000 zł netto.

Brak sprawnej wentylacji pogłębia problem podwyższonego poziomu wilgoci w budynku i stanowi czynnik ryzyka dla dalszego rozwoju grzybów oraz degradacji infrastruktury.

2. Zawilgocenie piwnic i odpadające tynki

Komisja podczas oględzin stwierdziła:

- znaczne zawilgocenie pomieszczeń piwnicznych,
- odpajanie i odpadanie tynków,
- widoczne ślady zagrzybienia na ścianach.

Stan ten wymaga pilnych działań zabezpieczających. Zaniechanie prac może prowadzić do dalszej degradacji strukturalnej budynku, pogorszenia warunków pracy oraz ryzyka dla księgozbioru.

4. Brak zabezpieczenia środków na jubileusz 80-lecia Biblioteki

Komisja zwraca szczególną uwagę, że na rok 2026, w którym Biblioteka obchodzi 80-lecie swojej działalności, nie zostały przyznane środki finansowe umożliwiające organizację cyklu wydarzeń jubileuszowych.

Jubileusz tej rangi wymaga odpowiedniego przygotowania programowego i promocyjnego. Stanowi również znaczące wydarzenie kulturalne w skali miasta i gminy, dlatego brak zabezpieczenia funduszy już na etapie planowania może utrudnić realizację przedsięwzięć o oczekiwanym standardzie. Komisja rekomenduje ponowne przeanalizowanie możliwości budżetowych oraz wskazuje na konieczność zapewnienia środków, które pozwolą

zorganizować jubileusz zgodnie z rangą instytucji, jej dorobkiem oraz oczekiwaniami mieszkańców.

Wnioski i zalecenia pokontrolne

Po przeprowadzeniu kontroli Komisja Rewizyjna wnioskuje, aby:

1. Niezwłocznie zabezpieczyć środki finansowe na wymianę instalacji wentylacyjnej, która jest kluczowa dla zapewnienia właściwych warunków pracy oraz ochrony zbiorów.
2. Podjąć pilne działania doraźne mające na celu zatrzymanie postępującego zawilgocenia piwnic oraz zagrzybienia ścian.
3. Zabezpieczyć fundusze na konieczne prace remontowe, które pozwolą na utrzymanie bezpiecznych, higienicznych i zgodnych z normami warunków pracy.
4. Rozważyć zwiększenie środków na wynagrodzenia w kolejnych latach budżetowych, co może wpłynąć na lepszą stabilizację kadrową i rozwój kompetencji pracowników.
5. Wprowadzić do planu finansowego na rok 2026 środki przeznaczone na przygotowanie jubileuszu 80-lecia Biblioteki, tak aby instytucja mogła odpowiednio zaplanować i zrealizować wydarzenia zgodne ze swoją tradycją, dorobkiem i oczekiwaniami społeczności lokalnej.

Komisja podkreśla, że dalsza zwłoka w realizacji powyższych zaleceń może skutkować pogłębianiem się problemów technicznych, wzrostem kosztów napraw oraz zagrożeniem ciągłości funkcjonowania Biblioteki jako instytucji publicznej świadczącej usługi na wysokim poziomie.

Przewodnicząc Komisji Rewizyjnej

Artur Mokal